



SHANG
PIN
SHIANG



材料暨工程實驗室-台中



Testing Laboratory
0292

試驗報告



報告編號: TB-20-00374

C-20-00997

頁數: 1 OF 1

報告日期: 109年02月04日

工程名稱: 型式試驗
 承包商: -----
 委託單位: 上品翔國際有限公司
 地址: 台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商: -----
 樣品名稱: 複合木質地板
 主要型式: 型號(代號): 古典橡木R21206-12, 厚度: 12 mm, 甲醛釋出量標示符號: F3
 系列型式: 型號(代號): 古典橡木R21206-8, 厚度: 8 mm, 甲醛釋出量標示符號: F3
 送驗人員: 上品翔國際有限公司-陳禹克
 收件日期: 109年01月20日
 試驗日期: 109年01月20日~109年02月04日
 備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果:

主要型式

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	0.9	0.05	CNS 11342(103年10月)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	0.9	0.05	
標示檢查	如註3	---	

系列型式

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	1.3	0.05	CNS 11342(103年10月)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	1.3	0.05	

- 註: 1.試驗結果若低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示;
 若高於方法偵測極限值(MDL),但低於定量極限值(QDL)時,以"<0.2"表示,
 並括號註明其實測值
 2.N.D. = Not Detected / 未檢出
 3.標示檢查依CNS 11342(103年10月)之標示查核
 4.試驗室認可編號: SL3-JJ-C-0006
 5.CNS 11342(103年10月)規定甲醛釋出量 F₁規範值為最大值 0.4 mg/L以下,平均值 0.3 mg/L以下
 F₂規範值為最大值 0.7 mg/L以下,平均值 0.5 mg/L以下
 F₃規範值為最大值 2.1 mg/L以下,平均值 1.5 mg/L以下
 6.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-of-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWC 8529069

試驗報告



報告編號：TB-21-01591

C-21-04049

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月09日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月09日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====

試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
耐污染性 (B 試驗)	黑色快乾墨水	表面無殘留顏色	CNS 8058(2014)
	藍色墨水	表面無殘留顏色	
	紅色蠟筆	表面無殘留顏色	

註：本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準 報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-21-01587

C-21-04045

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月29日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月29日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
尺度安定性	縱向長度變化率 (%)	0.52	CNS 11367(1985)
	橫向長度變化率 (%)	0.49	
	外觀	無改變	

註：1.試驗樣品厚度為 12.1 mm
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

試驗報告



報告編號：TB-21-01588

C-21-04046

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月28日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月28日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供


試驗結果：

試驗項目	試驗結果		試驗方法
防焰性	#火源加熱時間 (sec)	60	CNS 7614(1994)A法
	餘焰時間 (sec)	4	
	餘燼時間 (sec)	4	
	炭化長度 (cm)	7	

- 註： 1.樣品平均厚度 11.8 mm
 2.試驗者：陳彥融
 # 3.測試面為表面(紋路面)
 4.測試樣品尺寸 30 cm × 20.5 cm
 5.本試驗之樣品厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度未滿5 mm)，故無法出具TAF標誌之報告
 6.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


 報告簽署人

試驗報告



報告編號： TB-21-01593
C-21-04051

頁數： 1 OF 1
報告日期： 110年04月22日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月22日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
耐衝擊性(W ₂ -300, 50 cm)	試體無龜裂、剝離及開裂狀態， 也無貫穿孔 (平均凹陷直徑 0 mm)	CNS 2215(2017)

註：1.試驗樣品尺寸為30×30×1.2 cm
 2.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告
 3.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-21-01589

C-21-04047

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月22日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月22日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供


試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法	
耐磨耗性-面板 (磨耗A試驗)	磨耗減量 (g)	1. 0.014	CNS 8058(2014)	
		2. 0.010		
	磨耗量 (g)			0.012
	面板性能			試片化粧面之 化粧材料仍有50%以上

註：1.耐磨試驗之片數為2片，研磨紙為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為500公克，
 磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為 60 r/min，試驗旋轉數為100轉
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準


 報告簽署人

試驗報告



報告編號： TB-21-01592
C-21-04050

頁數： 1 OF 1

報告日期： 110年04月14日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月14日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====
 試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率 (%)	0	CNS 11342(2014)

註：1.試驗樣品厚度 12.1 mm
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-21-01590
C-21-04048

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月14日

工程名稱：自測
承包商：-----
委託單位：上品翔國際有限公司
地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
供料廠商：-----
樣品名稱：複合木質地板
送驗人員：上品翔國際有限公司
收件日期：110年03月22日
試驗日期：110年03月22日~110年04月14日
備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
含水率 (%)	7	CNS 8058(2014)

註：本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



材料暨工程實驗室-台中

試驗報告



報告編號： TB-21-01594
C-21-04052

頁數： 1 OF 1
報告日期： 110年04月14日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月14日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
氣乾密度 (g/cm ³)	0.85	CNS 1349(2014)

註：1.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準 報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號： TB-21-01598
C-21-04056

頁數： 1 OF 1
報告日期： 110年04月22日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月22日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====


試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
耐衝擊性(W ₂ -300, 50 cm)	試體無龜裂、剝離及開裂狀態， 也無貫穿孔 (平均凹陷直徑 0 mm)	CNS 2215(2017)

註：1.試驗樣品尺寸為30×30×0.8 cm
 2.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告
 3.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準


 報告簽署人

試驗報告



報告編號：TB-21-01595

C-21-04053

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月29日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月29日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
尺度安定性	縱向長度變化率 (%)	0.44	CNS 11367(1985)
	橫向長度變化率 (%)	0.45	
	外觀	無改變	

註：1.試驗樣品厚度為 8.1 mm
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-21-01596

C-21-04054

頁數：1 OF 1

報告日期：110年04月28日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月28日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

- 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗結果		試驗方法
防焰性	#火源加熱時間 (sec)	60	CNS 7614(1994)A法
	餘焰時間 (sec)	10	
	餘燼時間 (sec)	10	
	炭化長度 (cm)	7	

- 註： 1.樣品平均厚度 8.0 mm
 2.試驗者：陳彥融
 # 3.測試面為表面(紋路面)
 4.本試驗之樣品厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度未滿5 mm)，故無法出具TAF標誌之報告
 5.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-21-01597
C-21-04055

頁數：1 OF 1
報告日期：110年04月14日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：上品翔國際有限公司
 地址：台中市北屯區崇德二路二段236號
 供料廠商：-----
 樣品名稱：複合木質地板
 送驗人員：上品翔國際有限公司
 收件日期：110年03月22日
 試驗日期：110年03月22日~110年04月14日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

=====
 試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率 (%)	0	CNS 11342(2014)

註：1.試驗樣品厚度 8.0 mm
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.